

Feuerwehr Baden

Merkblatt - Absperrposten

Zugang für die Feuerwehr zu Objekten im Einsatzgebiet der Feuerwehr Baden

Grundlagen

Art. 44 der Brandschutznorm der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) lautet: "Bauten und Anlagen müssen für den raschen und zweckmässigen Einsatz der Feuerwehr jederzeit zugänglich sein."

Die dafür notwendigen Massnahmen sind gemäss den Weisungen des örtlichen Feuerwehrkommandos zu realisieren.

Absperrposten – 5000er-Schlüssel

Bei Objekten mit Absperrposten ist der Zugang für die Feuerwehr jederzeit sicherzustellen. Die Schliessung des Absperrpostens erfolgt ausschliesslich mittels eines 5000er-Schlüssels.

Beschaffung und Kosten des Schlüsselzylinders

Der Schlüsselzylinder ist beim Fachhandel zu beziehen und wird in der Regel durch diesen fachgerecht eingebaut.

Die Kosten für die Montage und den Unterhalt gehen zulasten der Gebäudeeigentümer. Die entsprechenden Arbeiten sind durch die Gebäudeeigentümer oder deren Vertretung direkt in Auftrag zu geben.

Die Verantwortung für den Einbau des passenden Schlüsselzylinders liegt bei den Gebäudeeigentümern.

Kontakt Feuerwehr Baden

Feuerwehr Baden

René Jakob

Im Langacker 8

5405 Baden

Telefon 056 200 91 93

E-Mail: rene.jakob@baden.ch oder feuerwehr@baden.ch

Möglicher Lieferant

Peterhans Handwerkercenter

Landstrasse 4

5436 Würenlos

Telefon 056 268 69 69

E-Mail: info@peterhans-hwz.ch